

<b>Bezeichnung des Versorgungsgebietes</b>		<b>Beschreibung des Versorgungsgebietes</b>			<b>Jahr der Erhebung</b>
HAL 18 – Stadtwerke Zeitz GmbH		Ldkrs. Burgenlandkreis: die Stadt Zeitz			2008
<b>Anzahl Einwohner - gesamt</b>		<b>Anzahl Einwohner - an öff. WV angeschlossen</b>		<b>Anzahl Einwohner - einzelversorgt</b>	<b>Anschluss-grad in %</b>
26.883		26.883		0	100
<b>Gegenwärtige Wasserbedarfsdeckung in m³/a</b>					
Hainichen-Quellen		110.810	<b>Eigenförderung gesamt in m³/a</b>		
Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH		1.003.080	110.810		
MIDEWA NL "Saale-Weiße Elster", Sitz Zeitz		380	<b>Fremdbezug gesamt in m³/a</b>		
			1.003.080		
			<b>Abgabe an Dritte in m³/a</b>		
			380		
<b>Trinkwasserverbrauch gesamt im VG in m³/a</b>	<b>Eigenverbrauch und Verluste in m³/a</b>	<b>Mittlerer Trinkwasserverbrauch im VG in m³/a</b>		<b>Spez. Trinkwasserverbrauch in m³/Ea</b>	<b>Spez. Trinkwasserverbrauch in l/Ed</b>
1.113.510	121.500	992.010		36,9	101
<b>Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020</b>					
<ul style="list-style-type: none"> <li>Nach Prognose des StaLA Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet der Stadt Zeitz bis zum Jahr 2020 weiterhin reduzieren. Der Rückgang der Einwohnerzahl beträgt danach 16,1 %. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 22.555 Einwohner leben.</li> <li>Der spezifische Wasserverbrauch wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. Bei einer Annahme von 105 l/Ed (bzw. 38,3 m³/Ea) kann der mittlere Trinkwasserverbrauch im Versorgungsgebiet Zeitz eine Höhe von 863.857 m³/a erreichen.</li> <li>Für die Deckung des prognostizierten Wasserbedarfs im Versorgungsgebiet steht die vorhandene örtliche WVA Hainichen-Quellen auch weiterhin zur Verfügung. Ein dauerhafter Weiterbetrieb bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus ist beabsichtigt. Da diese Anlage nur 10 % des Bedarfes abdecken kann, wird auch künftig ein Fremdbezug von der FWV E-O erfolgen.</li> <li>Aussagen zum Wasserpreis und seiner möglichen Entwicklung wurden nicht getroffen.</li> </ul>					