

Bezeichnung des Versorgungsgebietes		Beschreibung des Versorgungsgebietes		Jahr der Erhebung	
MD 07 – Verwaltungsgemeinschaft Osterwieck-Fallstein Gemeinde Aue-Fallstein		Ldkrs. Harz: der OT Zilly der Gemeinde Aue-Fallstein		2008	
Anzahl Einwohner - gesamt		Anzahl Einwohner - an öff. WV angeschlossen		Anzahl Einwohner - einzelversorgt	
734		734		0	
Anschluss-grad in %					
100					
Gegenwärtige Wasserbedarfsdeckung in m³/a					
Sonnenburg		2.100		Eigenförderung gesamt in m³/a	
Stadtwerke Wernigerode/Harz GmbH		39.470		2.100	
				Fremdbezug gesamt in m³/a	
				39.470	
				Abgabe an Dritte in m³/a	
				0	
Trinkwasserverbrauch gesamt im VG in m³/a	Eigenverbrauch und Verluste in m³/a	Mittlerer Trinkwasser- verbrauch im VG in m³/a	Spez. Trinkwasser- verbrauch in m³/Ea	Spez. Trinkwasser- verbrauch in l/Ed	
41.570	0	41.570	56,6	155	
Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020					
<ul style="list-style-type: none"> • Nach Prognose des StaLA Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet des Ortsteiles Zilly bis zum Jahr 2020 weiter reduzieren. Der Rückgang der Einwohnerzahl beträgt danach 7,4 %. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 680 Einwohner leben. • Der spezifische Wasserverbrauch wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. Bei einer Annahme von 155 l/Ed (bzw. 56,6 m³/Ea) kann der mittlere Trinkwasserverbrauch im Versorgungsgebiet Zilly eine Höhe von 38.488 m³/a erreichen. • Die Wasserbedarfsdeckung kann daher auch in Zukunft in der bisher praktizierten Form fortgesetzt werden. Der Weiterbetrieb der WVA Sonnenburg bis 2020 ist möglich. • Ein Fremdbezug von Trinkwasser für das Versorgungsgebiet ist auch zukünftig erforderlich. Zur Zeit erfolgt der Bezug den SW Wernigerode. • Angaben zur Entwicklung des Wasserpreises wurden nicht gemacht. 					