

Bezeichnung des Versorgungsgebietes		Beschreibung des Versorgungsgebietes			Jahr der Erhebung
MD 09 – Stadt Tangermünde		Ldkrs. Stendal: die Stadt Tangermünde			2008
Anzahl Einwohner - gesamt		Anzahl Einwohner - an öff. WV angeschlossen		Anzahl Einwohner - einzelversorgt	Anschluss -grad in %
9.493		9.493		0	100
Gegenwärtige Wasserbedarfsdeckung in m³/a					
Tangermünde		707.700		Eigenförderung gesamt in m³/a	
				707.700	
				Fremdbezug gesamt in m³/a	
				0	
				Abgabe an Dritte in m³/a	
				0	
Trinkwasserverbrauch gesamt im VG in m³/a	Eigenverbrauch und Verluste in m³/a	Mittlerer Trinkwasserverbrauch im VG in m³/a	Spez. Trinkwasserverbrauch in m³/Ea (Angabe nur für Verbrauch in Haushalt und Kleingewerbe; ein großer Teil ist Industrieverbrauch)	Spez. Trinkwasserverbrauch in l/Ed (Angabe nur für Verbrauch in Haushalt und Kleingewerbe; ein großer Teil ist Industrieverbrauch)	
707.700	39.000	668.700	40,5	111	
Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020					
<ul style="list-style-type: none"> • Nach Prognose des StaLA Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet der Stadt Tangermünde bis zum Jahr 2020 weiter reduzieren. Der Rückgang der Einwohnerzahl beträgt danach 15,8 %. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 7.993 Einwohner leben. • Der spezifische Wasserverbrauch wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. Bei einer Annahme von 115 l/Ed (bzw. 42,0 m³/Ea) kann der mittlere Trinkwasserverbrauch im Versorgungsgebiet Tangermünde eine Höhe von 335.706 m³/a erreichen. • Die Deckung des künftigen Wasserbedarfs ist durch die gegenwärtige Versorgung aus einer örtlichen WVA jederzeit hinsichtlich Menge und Qualität abgesichert. Ein dauerhafter Weiterbetrieb der WVA Tangermünde bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus ist vorgesehen. • Aufgrund der eingeschränkten Leistungsfähigkeit des Brunnens 4 ist eine Ersatzbohrung vorgesehen. • Der Wasserpreis von 1,20 €/m³ wird keine wesentlichen Veränderungen erfahren. 					