

Bezeichnung des Versorgungsgebietes		Beschreibung des Versorgungsgebietes			Jahr der Erhebung		
MD 21 – Heidewasser GmbH		<p>Ldkrs. Anhalt-Bitterfeld: die Stadt Zerbst/Anhalt</p> <p>Ldkrs. Börde: die Stadt Haldensleben und die Gemeinden Ackendorf, Alleringersleben, Altenhausen, Bartensleben, Bebertal, Beendorf, Behnsdorf, Belsdorf, Berenbrock, Böddensell, Born, Bornstedt, Bösdorf, Bregenstedt, Bülstringen, Flecken Calvörde, Döhren, Dorst, Eickendorf, Eimersleben, Emden, Erleben, Eschenrode, Etingen, Everingen, Flechtingen, Grauingen, Groß SanTERSleben, Hakenstedt, Hillersleben, Hödingen, Hörsingen, Ivenrode, Kathendorf, Klüden, Mannhausen, Morsleben, Neuenhofe, Nordgermersleben, Ostingersleben, Rätzlingen, Rottmersleben, Schackensleben, Schwanefeld, Seggerde, Siestedt, Süplingen, Uhrsleben, Velsdorf, Walbeck, Flecken Weferlingen, Wegenstedt, Wieglitz, Zobbenitz, Valdorf/Niedere Börde und Lockstedt/Stadt Oebisfelde</p> <p>Ldkrs. Jerichower Land: die Städte Burg, Gommern ohne Stadtteile Dornburg, Ladeburg, Leitzkau, Prödel, Menz und Wahlitz, Möckern ohne Stadtteil Zeppenick sowie die Gemeinden Biederitz, Dörnitz, Drewitz, Gerwisch, Gladau, Grabow, Hohenwarthe, Königsborn, Körbelitz, Krüssau, Küsel, Lostau, Möser, Paplitz, Pietzpuhl, Reesdorf, Rietzel, Stresow, Tryppehna, Tuheim, Wallwitz, Woltersdorf, Wüstenjerichow und Zeddenick</p> <p>Ldkrs. Wittenberg: die Städte Oranienbaum und Wörlitz sowie die Gemeinden Brandhorst, Gohrau, Griesen, Horstdorf, Kakau, Rehsen, Riesigk und Vockerode</p>			2008		
Anzahl Einwohner - gesamt	90.238	Anzahl Einwohner - an öff. WV angeschlossen	90.238	Anzahl Einwohner - einzelversorgt	0	Anschluss -grad in %	100
Gegenwärtige Wasserbedarfsdeckung in m³/a							
Oranienbaum		596.780	Eigenförderung gesamt in m³/a			596.780	
Trinkwasserversorgung Magdeburg GmbH (TWM)		4.561.300	Fremdbezug gesamt in m³/a			4.570.600	
Wasserverband Burg		5.780					
Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin		3.520					
Wasserverband Burg		6.000	Abgabe an Dritte in m³/a			727.330	
Abwasser- und Wasserzweckverband Elbe-Fläming		721.330					
Trinkwasserverbrauch gesamt im VG in m³/a	4.440.050	Eigenverbrauch und Verluste in m³/a	544.970	Mittlerer Trinkwasserverbrauch im VG in m³/a	3.895.080	Spez. Trinkwasserverbrauch in m³/Ea	43,2
						Spez. Trinkwasserverbrauch in l/Ed	118

Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020

- Nach Prognose des StaLA Sachsen-Anhalt wird sich die Zahl der Einwohner im Versorgungsgebiet der Heidewasser GmbH bis zum Jahr 2020 auch weiter reduzieren. Der prognostizierte Rückgang der Einwohnerzahl beträgt danach 12,1 %. Im Versorgungsgebiet werden im Jahr 2020 voraussichtlich nur noch 79.319 Einwohner leben.
- Der spezifische Wasserverbrauch wird sich auch künftig nicht wesentlich ändern. Bei gleich bleibender Abnahme von etwa 120 l/Ed (bzw. 43,8 m³/Ea) kann der mittlere Trinkwasserverbrauch im Versorgungsgebiet der Heidewasser GmbH eine Höhe von 3.474.172 m³/a erreichen.
- Die Deckung des prognostizierten Wasserbedarfs ist durch die gegenwärtig bereits erprobte Lösung auch bis zum Jahr 2020 und darüber hinaus hinsichtlich Menge und Qualität abgesichert. Es existiert nur eine eigene WVA, daher ist die Heidewasser GmbH auch in Zukunft auf den Bezug von anderen WVU angewiesen.
- Der Wasserpreis wird sich für den Endkunden gemäß der vorliegenden Mittelfristplanung um durchschnittlich 3,4 % pro Jahr, bezogen auf den Preis vom November 2008, erhöhen.