

Trinkwasserverbrauch gesamt im VG in m³/a	Eigenverbrauch und Verluste in m³/a	Mittlerer Trinkwasser- verbrauch im VG * in m³/a	Spez. Trinkwasser- verbrauch in m³/Ea	Spez. Trinkwasser- verbrauch in l/Ed
10.402.664	1.260.555	9.142.109	0	0

Entwicklung Wasserbedarf/Wasserbedarfsdeckung und geplante Maßnahmen bis 2020

- Die FWV E-O wird auch in den Jahren bis 2020 und danach eine wichtige Schlüsselposition in der öffentlichen Wasserversorgung für Sachsen-Anhalt haben. Besonders der südliche und mittlere Teil des Landes ist auch künftig auf die Einspeisung des qualitativ hochwertigen Trinkwassers aus dem Ostharz und der Elbaue angewiesen.
- Viele WVU haben in den letzten Jahren die eigenen örtlichen WVA stillgelegt und beziehen seit dieser Zeit 100 % Fernwasser über die FWV E-O. Eine Umkehrung dieses Trends ist nicht mehr zu erwarten. Inzwischen stammen 60,77 Mio.m³/a aus der Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz. Das entspricht 53,5 % des Trinkwasserverbrauchs 2008 von Sachsen-Anhalt.
- Im Zusammenhang mit einer besseren Auslastung der WVA Wienrode ist der Ausbau der Kapazität des Fernleitungsnetzes geplant.
- Die WVA Sachau soll ab 2012 nur noch zur Reserve vorgehalten werden. Die dort produzierte Wassermenge soll jeweils zur Hälfte durch die sächsischen WVA Torgau Ost und Mockritz ausgeglichen werden.
- Langfristige Lieferverträge bestehen sowohl mit kommunalen Unternehmen als auch Industriekunden.
- Die Verträge beinhalten Preisklauseln, die an Preisindizes wie Energie, Investitionsgüterindex und Personalkosten gebunden sind.
- Es wird eine schrittweise Einführung von Leistungs- und Arbeitspreisen, bei Neuverträgen eine moderate Anhebung des mittleren Preisniveaus angestrebt.